



Konfigurationsanleitung quicklink
Istruzioni di configurazione quicklink

Beschreibung der Geräte/Descrizione dei prodotti

Table with 4 columns: Sender/Emittenti, Empfänger/Ricevitori, Sender/Empfänger Emittenti/Ricevitori, and visual examples of devices like TU404, TRC270F, WKT400, WKT306R, TRB201, TRB302A, TRE201.

Sämtliche Geräte vom Typ Sender / Empfänger funktionieren ohne Konfiguration.
Tutti i prodotti emettenti / ricevitori funzionano senza configurazione.

GT 7952\_00a

Beschreibung

quicklink bezeichnet den werkzeuglosen Konfigurationsmodus, bei dem man lediglich die am Gerät befindlichen Tasten betätigt.
Sämtliche im Modus quicklink konfigurierbaren Geräte sind miteinander kompatibel und können innerhalb derselben Anlage betrieben werden.

Presentazione

quicklink designa il modo configurazione senza strumenti utilizzando i pulsanti posti sui strumenti.
Tutti gli strumenti configurabili in modo quicklink sono compatibili fra loro e utilizzabili in seno al medesimo impianto.

Liste der Funktionen/Lista delle funzioni

Table mapping LED colors (fct) to functions like ON/OFF, Dimmen, Szenen, Timer, and Löschen. Includes a legend for Ein-Aus/Marcia/Arresto, Dimmer/Variatore, and Väden-Markisen/Avvolgibili-Persiane.

\*: Diese Funktionen sind nur an diesen Geräten verfügbar / Funzioni unicamente disponibili su questi prodotti

Konfiguration einer Funktion (5 Schritte) / Configurazione di una funzione (5 tappe)

5-step configuration process: 1. Funktion konfigurieren, 2. Cender konfigurieren, 3. Funktion auswählen, 4. Funktion bestätigen, 5. Konfiguration bestätigen. Includes diagrams and LED indicators.

Anzeigen einer konfigurierten Funktion

Bei Schritt 2 zeigt die LED fct die Farbe der konfigurierten Funktion an.

Gruppensteuerung

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 an den restlichen Empfängern der jeweiligen Gruppe.

Ändern einer konfigurierten Funktion

Bei Schritt 3 können Sie die angezeigte Funktion ändern, ausgenommen bei Gruppensteuerung.

Löschen einer konfigurierten Funktion

Bei Schritt 3 wählen Sie die Funktion "Löschen". Anschließend ist bei Schritt 4 der Vorgang zu bestätigen.

Einstellungen

Einschaltzeit der Zeitschaltung / Dauer der Aufwärtsbewegung eines Rolladens einstellen / Szene sperren

- Die Einstellung dieser Parameter ist notwendig:
- um den Wert der Zeitschaltuhr zu ändern,
- zur Optimierung der Betätigungsdauer des Rolladens in den Szenen- oder Ebenenruf-Funktionen; hier ist die Gesamtdauer für die Aufwärtsbewegung einzustellen,
- um die Änderung einer Szene durch den Benutzer zu autorisieren oder zu sperren.

Nachdem Sie die Funktion Zeitschaltuhr oder Aufwärts-/Abwärtsbewegung oder Szene gewählt haben (Schritte 3 und 4), führen Sie nachstehende Schritte aus, um einen Wert (z. B. Zeitschaltuhr) aus der Einstelltabelle der Werte zu wählen.

Table with 4 columns: Vorgang, Ergebnis, Azione, Risultato. Details steps for setting timer, scene lock, and scene selection.

Visualizzazione di una funzione configurata

Nella tappa 2 il LED fct indica il colore della funzione configurata.

Comando del gruppo

Ripetere le tappe 3 e 4 sugli altri ricevitori da integrare in un gruppo. Solo la funzione scelta sul primo ricevitore e la cancellazione saranno disponibili a scelta sugli altri ricevitori.

Modifica di una funzione configurata

Nella tappa 3 potete modificare la funzione visualizzata, tranne in caso di comando del gruppo in cui la cancellazione è necessaria su tutti i ricevitori del gruppo prima di scegliere una nuova funzione.

Cancellazione di una funzione configurata

Nella tappa 3 scegliere la funzione "Cancellazione" dopodiché convalidare nella tappa 4.

Regolazioni

Regolazione del tempo del timer / del tempo di salita di un avvolgibile / bloccaggio scenario

- La regolazione di questi parametri è necessaria per:
- cambiare il valore del timer,
- ottimizzare il tempo di manovra dell'avvolgibile per le funzioni scenario oppure azeramento, regolare il tempo totale di salita,
- autorizzare o vietare la modifica di uno scenario (effettuata dall'utente).

Dopo avere scelto e convalidato la funzione "timer" oppure salita, discesa o scenario (tappe 3 e 4), conformatevi alle seguenti tappe per scegliere un valore (esempio: timer) della tabella di regolazione dei valori.

Zeitschaltung: Mehrfach-Abschaltverzögerung

Mehrmaliges Betätigen der Zeitschaltuhr-Taste erhöht die Abschaltverzögerung der Zeitschaltuhr. Die tatsächliche Dauer wird dann um die Anzahl der Betätigungen innerhalb von 10 Sekunden nach der 1. Betätigung multipliziert.

Rücksetzen eines Gerätes auf Werkseinstellungen

Taste drücken und gedrückt halten, bis die LED blinkt (>10 Sekunden), dann loslassen. Die Rücksetzung auf Werkseinstellungen wird durch das Erlöschen der LED angezeigt. Bei dieser Operation wird die komplette Konfiguration des Gerätes gelöscht, unabhängig vom Konfigurationsmodus.

Grenzen des Systems

Ein Gerät kann maximal mit 20 weiteren Geräten verbunden werden.

Fehlermeldungen

Ein sehr schnelles Blinken der LED zeigt einen Fehler oder eine inkompatible Verbindung an (z. B. Gruppensteuerung mit einer Mischung aus Beleuchtungs- und Rollladen-Befehlen).

Timer: temporizzazione multipla

Pressioni successive sul pulsante di comando "timer" aumentano la temporizzazione di quest'ultimo. La durata effettiva verrà allora moltiplicata per il numero di pressioni effettuate entro i 10s seguenti la prima pressione.

Ripristino impostazioni di fabbrica di un prodotto

Premere e mantenere il pulsante fino al lampeggio del LED (> 10s) poi rilasciare. La fine del ripristino delle impostazioni di fabbrica è segnalata dallo spegnimento del LED. Questa operazione provoca la cancellazione completa della configurazione del prodotto, qualunque sia il modo di configurazione.

Se il prodotto è stato configurato con il TX100 o mediante ETS, è preferibile realizzare il ripristino delle impostazioni di fabbrica mediante questi strumenti in maniera da reinizializzare il prodotto per i comandi interessati.

Dopo una messa sotto tensione o un ripristino delle impostazioni di fabbrica, attendere 15 secondi prima di procedere ad una configurazione.

Limiti del sistema

Un prodotto può essere correlato ad un numero massimo di 20 altri prodotti.

Segnaletica degli errori

Un lampeggio molto rapido del LED indica un errore o un'associazione incompatibile (esempio comando del gruppo che unisce comandi d'illuminazione e degli avvolgibili).


Einstellen der Werte / Regolazioni dei valori

Table with 4 columns: Anzahl Blinkvorgänge, Zeitschaltuhr-Wert, Dauer der Rolladen-Aufwärtsbewegung, Szene sperren. Lists 10 steps with corresponding LED blink patterns and durations.

\* Defaultwerte / Valori per difetto

Szenen-Funktion

Die Szenen-Steuerung dient zur direkten Aktivierung des gewünschten Raum-Ambientes (Helligkeits-Ambiente), indem gleichzeitig Empfänger unterschiedlicher Kategorien angesteuert werden (z. B. TV-Szene: Löschen der Deckenleuchte + Anschalten der Wandlampen + Abwärtsbewegung der Wohnzimmer-Rollläden).



Szenen-Ambiente einstellen / Regolazione scenario


- A. Verbindungen zwischen der Szenen-Taste und den anzusteuern Empfängern programmieren,
B. Szene einstellen: hierbei ist der gewünschte Zustand der einzelnen an der Szene mitwirkenden Empfänger zu definieren (Lampe eingeschaltet, Dimmstufe der Lampe oder Öffnen eines Rollladens usw.),
C. Abspeichern des definierten Raum-Ambientes durch Betätigen des Szenen-Taste.

Szene abspeichern

- Bei Schritt 3 ist die Szenen-Funktion zu wählen und die Verbindung (Schritt 4) am 1. Empfänger zu bestätigen,
Die Schritte 3 und 4 zur Verbindung der restlichen anzusteuern Ausgänge wiederholen.

Achtung: Ein Ausgang kann maximal in 2 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

Szenen-Ambiente einstellen




- Indem Sie die individuellen Steuerbefehle der unterschiedlichen elektrischen in Ihre Szene eingebunden Empfänger verwenden, gestalten Sie das gewünschte Ambiente (z. B. Löschen der Deckenleuchte, Dimmstufe der Wandlampe auf 50%, Rollladen öffnet oder halb geöffnet).

Memorizzazione dello scenario

- Memorizzare gli stati dei ricevitori corrispondenti allo scenario mediante una pressione lunga > 5s sul pulsante scenario che attiva lo scenario. Un breve cambiamento degli stati delle uscite segnala la memorizzazione degli stati dei vari ricevitori elettrici.

Da questo momento ogni pressione sul pulsante scenario restituisce l'atmosfera così memorizzata.



Funzione scenario

Il comando scenario permette di attivare direttamente l'atmosfera voluta azionando simultaneamente vari ricevitori di natura diversa (esempio: scenario TV con spegnimento della plafoniera + accensione delle applique + discesa degli avvolgibili del salone).

E' possibile associare questo comando a qualsiasi emittente dell'impianto.


- A. Programmazione delle associazioni fra il pulsante scenario e i ricevitori da azionare,
B. Regolazione dello scenario: si tratta di impostare lo stato voluto per ogni ricevitore interessato dal vostro scenario (lampada accesa, livello di variazione o d'apertura dell'avvolgibile...),
C. Memorizzazione mediante il pulsante scenario dell'atmosfera impostata.

Programmazione dello scenario

- Nella tappa 3 selezionare la funzione scenario e convalidare l'associazione (tappa 4) sul 1° ricevitore,
Ripetere le tappe 3 e 4 per collegare le altre uscite da azionare.

Attenzione: è possibile integrare un'uscita in 2 scenari diversi (numero massimo).

Regolazione dell'atmosfera scenario



- Utilizzando i comandi individuali dei vari ricevitori elettrici implicati nel vostro scenario, realizzate l'atmosfera voluta (esempio spegnimento della plafoniera, livello di variazione dell'applique al 50%, avvolgibile aperto a metà altezza).

Attenzione: per la regolazione dell'avvolgibile procedete innanzitutto ad una salita completa del medesimo e attendete 2 minuti in questa posizione, dopodiché fate scendere l'avvolgibile fino alla posizione voluta.